

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон 391-211-45-91, sekretar@mchskrsk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по г. Красноярску УНД Главного управления

(наименование территориального органа государственного пожарного надзора)

660115, г. Красноярск, ул. Пихтовая, 59, тел. 273-13-66, 273-13-99 (ond.krsk@yandex.ru)

(указывается адрес места нахождения территориального органа государственного пожарного надзора)

Предписания № 2526/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №34»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Красноярска по пожарному надзору Иванова К.Г. от «23» сентября 2014 года, № 2526, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

“ 13 ” октября 20 14 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1

“ 17 ” октября 20 14 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2

“ 20 ” октября 20 14 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2

проведена плановая проверка государственным инспектором города Красноярска по пожарному надзору Аневичем Вадимом Сергеевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по

Территории, здания и помещений МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34» по адресу: г. Красноярск, ул. Ключевская, 61

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с и.о. директора МБОУ СОШ №34 Бугаевой Ольгой Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
2526/1/1	В здании МБОУ СОШ №34 (класс функциональной пожарной опасности Ф.4.1) по ул. Ключевская, 61 системы пожарной сигнализации не дублируют сигналы на пульт подразделения пожарной охраны без уча-	В соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в	01.03.2015

	ствия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации"	
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Красноярск
по пожарному надзору
Аневич В.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 20 » 10 20 14 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Букаев
(подпись)

« 20 » 10 20 14 г.

Букаев
(должность, фамилия, инициалы)